



空気ボンベ耐圧検査等

実施設計書

番 号 警防役第1号

履 行 場 所 兵庫県西脇市野村町1796番地の502（西脇消防署）ほか

業 務 概 要 空気ボンベの耐圧検査及び廃棄

北はりま消防組合

空気ボンベ耐圧検査等業務仕様書

北はりま消防本部（以下「消防本部」という。）が委託する空気ボンベ耐圧検査及びボンベ廃棄の仕様は次のとおりとする。

1 耐圧検査ボンベ

- | | | |
|---------|-----------------------|-----|
| (1) FRP | 6.8ℓ (29.4Mpa) | 51本 |
| (2) FRP | 8.4ℓ (14.7Mpa) | 2本 |
| (3) 鋼鉄製 | 8.4ℓ (14.7Mpa) | 1本 |
| (4) 鋼鉄製 | 12ℓ (潜水用空気ボンベ19.6Mpa) | 10本 |

2 廃棄ボンベ

- | | | |
|---------|----------------|----|
| (1) FRP | 4.7ℓ (29.4Mpa) | 9本 |
| (2) FRP | 6.8ℓ (29.4Mpa) | 6本 |

3 引取り及び納入場所

ボンベを管理する次の消防署での引取り及び納入とする。

- (1) 兵庫県西脇市野村町1796番地の502（西脇消防署）
- (2) 兵庫県加西市北条町東高室993番地の1（加西消防署）
- (3) 兵庫県加東市上中778番地52（加東消防署）

4 納入期限

契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで

5 引取り及び配送

ボンベの引取り及び耐圧検査の配送については、受注者の負担とする。

6 その他

- (1) 初期不良については、受注者において無償で修理又は取替えを行うこと。
- (2) この仕様に疑義が生じた場合、又は記載のない細部事項若しくは軽微な変更については、消防本部担当者と協議の上、決定する。